

第2章 給油取扱

給油取扱チェックリスト構成

大項目	中項目	小項目（着眼点）
1. 火気管理	1. 1 喫煙管理	-
	1. 2 加熱器具等	-
2. 危険物管理	2. 1 作業標準	(1)給油作業 (2)洗浄作業 (3)抜き取り・小分け作業 (4)荷卸し作業
	2. 2 静電気対策	-
	2. 3 建物・設備構造	-
	2. 4 教育・訓練	-
	2. 5 セルフスタンドでの顧客指導	-
3. 工事管理	3. 1 監視	-
	3. 2 工事前安全対策	-
	3. 3 検収	-
4. 日常管理	4. 1 設備保全	-
	4. 2 防犯対策	-
	4. 3 教育・訓練	-
	4. 4 その他	-

給油取扱チェックリスト

1. 火気管理

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目
1. 1 喫煙管理		<input type="checkbox"/> 喫煙管理に関する従業員教育を実施しているか
		<input type="checkbox"/> 喫煙所周辺の可燃物を整理しているか
		<input type="checkbox"/> 吸殻と他の可燃物は分別し、最後に処理し、また、確認をしているか
		<input type="checkbox"/> アイランド上に吸殻入れを設置しないよう徹底しているか
		<input type="checkbox"/> 吸殻は蓋付き金属製容器に廃棄しているか
		<input type="checkbox"/> 吸殻廃棄用容器は水張りしているか
1. 2 加熱器具等		<input type="checkbox"/> 火気管理に関する従業員教育を実施しているか
		<input type="checkbox"/> 火気作業の手順を確立し、徹底しているか
		<input type="checkbox"/> 定められた場所以外でライター等の火気使用を禁止しているか
		<input type="checkbox"/> 可燃性蒸気が滞留するおそれのある場所には、火花発生器具を置かないようにしているか
		<input type="checkbox"/> 石油ファンヒーターの電源は、不在時にはオフにしているか
		<input type="checkbox"/> 石油ファンヒーター周辺には、可燃物や危険物を存置していないか

2. 危険物管理

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目
2. 1 作業標準	(1) 給油作業	<input type="checkbox"/> 車両のエンジンを停止後、給油を開始することを徹底しているか
	(2) 洗浄作業	<input type="checkbox"/> 可燃性スプレー洗浄剤を衣服の油污れの洗浄目的に使用することを禁止しているか
		<input type="checkbox"/> 可燃性スプレー洗浄剤は、高温状態のエンジンなどへの使用を禁止しているか
	(3) 抜き取り・小分け作業	<input type="checkbox"/> ガソリン小分け作業について、作業標準を定めているか
		<input type="checkbox"/> オイル交換を行う際は、エンジン停止後に作業を実施しているか
		<input type="checkbox"/> 非防爆型のオイルチェンジャーでガソリンを取扱わないこととしているか
		<input type="checkbox"/> ガソリン抜き取り時には、可燃性蒸気の発生を防止する措置（蓋、排気設備等）を講じているか
		<input type="checkbox"/> 油出し・油戻し作業時には、消防法適合の運搬容器を使用しているか
	(4) 荷卸し作業	<input type="checkbox"/> 可燃性蒸気回収装置のあるタンクローリーから荷卸しをしているか
		<input type="checkbox"/> タンクローリーからの荷卸し時に、可燃性蒸気回収装置を使用しているか
		<input type="checkbox"/> 荷卸し作業中、立会者により監視しているか
		<input type="checkbox"/> 荷卸し後のローリー配管内の残油を容器に受けることを禁止しているか
2. 2 静電気対策	<input type="checkbox"/> 固定給油設備の電気抵抗値測定を、定期的の実施しているか	
	<input type="checkbox"/> 給油ノズル／ホースの導通試験を、定期的の実施しているか	
	<input type="checkbox"/> 小分け作業時は、金属製専用容器の使用、流入速度制限、アースなどによる携行缶や注油燃料への帯電防止に、細心の注意を払っているか	
	<input type="checkbox"/> 油出し作業時に使用する容器と固定給油設備は、大型クリップ付きのアースコードなどで導通しているか	
	<input type="checkbox"/> 施設内では帯電防止用の衣服、靴を使用しているか	
	<input type="checkbox"/> 帯電防止靴を管理し、定期的に交換しているか	
	<input type="checkbox"/> 施設内の湿度に十分配慮し、定期的な水撒きを実施しているか	
2. 3 建物・設備構造	<input type="checkbox"/> 通気管の先端は、排出ペーパーが拡散できる位置となっているか	
	<input type="checkbox"/> 通気管の先端は、通気管から出たペーパーがキャノピー上に流れない位置となっているか	
2. 4 教育・訓練	<input type="checkbox"/> 危険物の保管・取扱いに関する従業員教育を実施しているか	
	<input type="checkbox"/> L P Gの保管・取扱いに関する従業員教育を実施しているか	

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目
		<input type="checkbox"/> 静電気防止対策を含め予防規程の遵守等、安全教育を定期的実施しているか <input type="checkbox"/> マンホール等のくぼみのある場所には、可燃性蒸気が滞留しやすいことを教育しているか <input type="checkbox"/> 溶剤や油のしみ込んだ衣服でガスコンロやストーブなどの着火源に近づかないよう教育しているか <input type="checkbox"/> L P G保管庫内に不要な可燃物（ゴミ屑）を保管しないよう教育しているか
2. 5 セルフスタンドでの顧客指導		<input type="checkbox"/> 給油中は、エンジンを停止するように指導しているか <input type="checkbox"/> 給油前や給油再開時には、素手で静電気除去シートに触れ、静電気を取除くように注意を喚起しているか <input type="checkbox"/> 給油時にオーバーフローしたガソリンは、速やかに拭き取るよう注意を喚起しているか <input type="checkbox"/> 給油後、給油ノズルに残油が無いことを確認して、元の位置に戻すことを表示等で示しているか <input type="checkbox"/> 顧客の給油行為を監視し、異常がある場合は速やかに注意を促しているか <input type="checkbox"/> 給油時のオーバーフローを防止するために、給油作業の監視を徹底しているか

3. 工事管理

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目
3. 1 監視		<input type="checkbox"/> 許可施設工事の際は、施設者側の危険物保安監督者等が立会い、安全管理を行っているか
3. 2 工事前安全対策		<input type="checkbox"/> 許可施設工事の際は、消防機関への申請・届出等を徹底しているか
		<input type="checkbox"/> 工事責任者は、火気工事前の安全確認を確実に実施しているか
		<input type="checkbox"/> 給油取扱所変更工事において、火気作業開始前に可燃性蒸気の濃度測定を実施しているか
		<input type="checkbox"/> 火気工事を行う時には、周囲の可燃物を撤去しているか
		<input type="checkbox"/> 火気工事を行う時には、火花の飛散防止対策（養生）を確実に実施しているか
		<input type="checkbox"/> 火気工事を行う時には、周囲に消火器具を配備しているか
		<input type="checkbox"/> 工事対象となる危険物配管・タンクは、確実に内部の残液を除去しているか
		<input type="checkbox"/> 火気工事を行う時には、休止中等のタンク内の可燃性蒸気発生を抑制するために、タンク内に水張りをしているか
3. 3 検収		<input type="checkbox"/> 設備撤去工事終了時に、不要な電源は確実に遮断しているか

4. 日常管理

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目
4. 1 設備保全		<input type="checkbox"/> 作業終了時の安全点検を実施しているか
		<input type="checkbox"/> 電気機器類（配線含む。）は、定期的に点検を実施しているか
		<input type="checkbox"/> ネオン管灯の照明器具は、定期的に点検を実施しているか
		<input type="checkbox"/> 可燃性蒸気回収装置は、定期的に点検を実施しているか
		<input type="checkbox"/> 火災感知器／自主警報盤の維持管理を行っているか
4. 2 防犯対策		<input type="checkbox"/> 防犯に関する従業員教育を実施しているか
		<input type="checkbox"/> 施設内およびその周辺の不要な可燃物・物品は撤去するか、不燃シート等で覆っているか
		<input type="checkbox"/> 閉店後、ゴミは屋外に存置しないようにしているか
		<input type="checkbox"/> 敷地内は、夜間照明を使用しているか
		<input type="checkbox"/> 施錠や侵入防止対策など防犯体制を強化しているか
4. 3 教育・訓練		<input type="checkbox"/> 定期的に防災教育・訓練を実施しているか
4. 4 その他		<input type="checkbox"/> 次直への申し送りを徹底しているか
		<input type="checkbox"/> 整備室内への駐車を禁止しているか